



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 467/1

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 26»
города Кирова, ИНН 4347033680;

заведующему Паршаковой Галине Анатольевне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города
Кирова по пожарному надзору Литвака Дмитрия Юрьевича № 467 от 28.07.2021
в период с 29.09.2021 по 29.09.2021

Старшим инспектором ОНДПР г. Кирова капитаном внутренней службы Лепешкиным Юрием
Геннадьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка здания детского сада по адресу: г. Киров, ул.
Захватаева, 7

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
заведующий МКДОУ № 26 г. Кирова Паршакова Галина Анатольевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании детского сада с уклоном кровли 56 % и высотой 9 м до карниза частично отсутствует ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ Р 53254.	ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	04.10.2023	

